



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-  
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»  
Α.Φ.Μ 999070198  
Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ  
ΤΗΛ:2841343172,2841343171, FΑΧ:284108327  
www.agnhosp.gr  
**e-mail: gkoxara@agnhosp.gr**

Ημερ. 15-10-2015

ΑΠ 9243

#### ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις

- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α'247/1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως ισχύει
- Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα και κατ' αντιστοιχία εφαρμόζεται για την παροχή υπηρεσιών
- Τον Ν.3580/2007 (Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις)
- Το Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011), άρθρο 25 Περί ανασυγκρότησης των φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις
- Τον Ν.4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις.
- Τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α)

- Την κείμενη νομοθεσία
- Την υπ' αριθμ. 1535/15-10-2015 απόφαση Διοικητή.

## Διενεργεί

Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου «Μηχανολογικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.333,33 ευρώ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0879.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

Δημοσίευση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ([www.agnhosp.gr](http://www.agnhosp.gr)) στις 15/10/2015.

Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.

Τόπος υποβολής Προσφορών	Ημερ, Υποβολής	Τόπος ανοίγματος Προσφορών	Ημερ. Ανοίγματος
Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου(Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου) Κνωσσού 2-4, Άγιος Νικόλαος 72100	23-10-2015 και ώρα 10.00 πμ	Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου	23-10-2014 και ώρα 11.00 πμ

1. Περιγραφή Υπηρεσιών : Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α-Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  - φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
  - ενώσεις ή συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου
  - κοινοπραξίες.

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, σε συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων.

### 3. Διαδικασία/τρόπος υποβολής προσφοράς:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν:

I. Φάκελο με τα Δικαιολογητικά συμμετοχής στην έρευνα αγοράς που θα περιλαμβάνει:

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόμενος που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση / σύμπραξη).
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
  - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση :
    - για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
    - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
    - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
    - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).
      - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305).
      - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
      - για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν:
  - σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού, και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους.
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής του Π.Δ. 118/ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  - Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
  - Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
  - Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
  - Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
  - Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

- Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
- Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
- Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας.
- Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
- Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

II. Την τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει:

1. Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή, την κατάρτιση και εμπειρία του απασχολούμενου προσωπικού και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών τους.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου με τον κατάλογο και την συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν και διαχειρίστηκαν κατά την προηγούμενη τριετία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου σχετικά με τον υπεύθυνο και τα στελέχη που συγκροτούν την Ομάδα Έργου του διαγωνιζόμενου.
4. Η ομάδα Έργου, πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή και στελέχωση, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του Έργου. Για την τεκμηρίωση της ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει όλα τα παρακάτω κριτήρια:

A) Η ομάδα Έργου πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη

B) Η διάρθρωση του προσωπικού θα είναι σύμφωνα με την συνημμένη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- αντικείμενο που θα καλύψουν.
- θέση στο οργανωτικό σχήμα του Έργου (π.χ. υπεύθυνος Έργου, μέλος Ομάδας Έργου),
- σχέση με την εταιρία (υπάλληλος, συνεργάτης κλπ.).

Τα ακαδημαϊκά προσόντα του προτεινόμενου προσωπικού αποδεικνύονται από αντίγραφα των τίτλων σπουδών του.

Τα επαγγελματικά προσόντα του προτεινόμενου προσωπικού αποδεικνύονται από την εγγραφή του στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή στο οικείο επιμελητήριο ή σύλλογο της χώρας εγκατάστασης του, προσκομίζοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση.

Η προϋπηρεσία του προτεινόμενου προσωπικού αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις του εργοδότη του ή ισοδύναμα παραστατικά των φορέων, στους οποίους έχει παράσχει τις σχετικές με το Έργο υπηρεσίες.

Τα μέλη της Ομάδας Έργου του διαγωνιζόμενου ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Για τα φυσικά αυτά πρόσωπα εφαρμόζεται το άρθρο 48 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2004/18/EK, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 60/2007.

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα νομίμως υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αποσαφηνιστικά αυτά στοιχεία μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή.

- III. Την οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο και θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά είδος δρομολογίου και το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού.
- IV. Η ισχύς του Έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
- V. Για εξοικονόμηση χρόνου και για επιτάχυνση των διαδικασιών η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).
- VI. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες προμετρούμενους από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή τυχόν τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά τους κατά τα οριζόμενα στο αρ. 13 του ΠΔ 118/2007.
- VII. Οι κρατήσεις της σύμβασης : Η αμοιβή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου**

**Εμμανουήλ Μακρονικολάκης**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### **ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )**

#### ***Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ***

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της συμβάσεως γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής:

#### **1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου

#### **2. «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», Ή « ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» Ή «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ»**

Ο Εργολάβος: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. (Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος), μετά του τεχνικού του προσωπικού στον οποίο ανατίθεται με την σχετική σύμβαση η εκτέλεση του έργου δηλαδή η συντήρηση (προληπτική, επανορθωτική, άμεση αποκατάσταση) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

#### **3. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**

Ο Μηχανικός ή η Επιτροπή παρακολούθησης που θα ορισθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως αρμόδιος ή αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης.

#### **4. ΕΡΓΟ**

Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμπεριλαμβανομένων στη σχετική σύμβαση της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

#### **5. ΕΡΓΑΣΙΑ**

Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση.

#### **6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (ΓΝ-ΚΥ Σητείας).

#### **7. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Το σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων, είτε εκτός αυτών, καθώς και του εξοπλισμού και των συσκευών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, σαφώς μη συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

#### **8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που περιλαμβάνονται κατωτέρω.

## ***B. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ***

Σκοπός της παρούσης, είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνεται η συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

### **1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Με τον όρο Συντήρηση, εννοείται το σύνολο των εργασιών (επιθεώρηση, έλεγχος, ρυθμίσεις, άμεσες αποκαταστάσεις, δοκιμές, χειρισμοί, κ.λ.π.) απαραίτητες για την ασφαλή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κανονική λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ώστε να παρέχονται και εξασφαλίζονται στο Νοσοκομείο οι απαιτούμενες συνθήκες, παροχές, διευκολύνσεις κ.λ.π. για την εύρυθμη και αδιάταρακτη λειτουργία αυτού.

### **2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Με τον όρο προληπτική συντήρηση εννοείται: ο σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή της επίβλεψης, περιοδικός και συστηματικός έλεγχος, η έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, η αντικατάσταση και συμπλήρωση λιπαντικών, οι μετρήσεις, ρυθμίσεις καθώς και κάθε έλεγχος και παροχή καταλλήλων οδηγιών για την διατήρηση της εύρυθμης, ομαλής και κανονικής λειτουργίας του Η/Μ Εξοπλισμού.

Η προληπτική συντήρηση εκτελείται σύμφωνα με τα εξής:

- Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που περιλαμβάνεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και που αποτελείται από τα φύλλα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, ανά εγκατάσταση, μηχάνημα ή συσκευή και χρονική περίοδο.
- Τις οδηγίες συντήρησης της επίβλεψης.
- Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ εξοπλισμού.

### **3. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Με τον όρο Επανορθωτική Συντήρηση εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και όλες οι εργασίες που αφορούν απλές επισκευές, μετατροπές και αποκαταστάσεις σε Μηχανολογικό και λοιπό Εξοπλισμό, όπως πάσης φύσεως καλωδιώσεις, σωληνώσεις, διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά, κλειδαριές, μηχανισμοί θυρών και παραθύρων, κρεβατιών, καθισμάτων, μεταλλικών βάσεων κ.λ.π. και με ότι προς τούτο από τεχνικής απόψεως απαιτείται.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ανίχνευση και την αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου μας.

Η επανορθωτική συντήρηση εκτελείται σύμφωνα με τα εξής:



- Τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
- Τις οδηγίες του γραφείου συντήρησης του Νοσοκομείου.
- Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ Εξοπλισμού.

Σε περιπτώσεις σοβαρής ή εκτεταμένης βλάβης που μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου ή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα θα εκδίδεται κατεπείγουσα ανακοίνωση - εντολή από τον εκάστοτε υπεύθυνο του Νοσοκομείου.

#### **4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ**

Θα ενημερώνεται ο επιβλέπων κατά το πρωινό ωράριο ή ο επικεφαλής της εφημερίας την υπόλοιπη ημέρα από τον Εργολάβο, όπου θα γίνεται γνωστή η σημειωθείσα βλάβη, τα ενδεδειγμένα να ληφθούν μέτρα και ο κατ' εκτίμηση αναγκαίος χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης. Ο Εργολάβος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

#### **5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ**

##### **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και πάντως όχι ολιγότερο αυτού που προβλέπει η παράγραφος 6.

Κάθε τυχόν αντικατάσταση προσώπων, γίνεται εγγράφως και αφού πρώτα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Αρχή (εννοείται ότι η όποια αντικατάσταση προϋποθέτει τεχνικό τουλάχιστον των ιδίων προσόντων).

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλούς και κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία των, σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται είτε σε πλημμελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά της, είτε σε φθορά φυσιολογική ή όχι, είτε σε κακή χρήση.

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος επίσης να αποκαθιστά βλάβες που οφείλονται είτε σε

ανώτερη βία είτε σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση.

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια τα προβλεπόμενα από το Νόμο ημερολόγια.

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την προληπτική συντήρηση θα παραλαμβάνει καθημερινά από τον επιβλέποντα φύλλο εργασιών συντήρησης και εν γένει εντολών δράσης, για κάθε εγκατάσταση ή μηχάνημα στο οποίο θα φαίνονται οι προς εκτέλεση εργασίες, με εξαίρεση τις τυχόν έκτακτες ή κατεπείγουσες βλάβες / επισκευές.

Το φύλλο μετά την εκτέλεση των εργασιών θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο από τον εκτελέσαντα την εργασία.

Παράλληλα Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα συμπληρώνει και υπογράφει φύλλο αναφοράς τυχόν κατά περίπτωση χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών.

Τα ανωτέρω φύλλα θα ελέγχονται και θα υπογράφονται από την Επίβλεψη ώστε να ενημερώνονται εν συνεχεία τα τηρούμενα αρχεία του Νοσοκομείου.

Ομοίως η ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε περίπτωση αποκατάστασης κάποιας βλάβης (επανορθωτική συντήρηση) θα συμπληρώνει με ανάλογο τρόπο φύλλο αναφοράς χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών.

Γενικότερα Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, με σκοπό την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του.

Ο Εργολάβος Συντήρησης, οφείλει να καλύπτει τεχνικώς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Σητείας, **οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων** (εγκαταστάσεις αναπτυγμένες σε περίπου 7.500 τ. μ. : Ηλεκτρικά Πεδία

(πίνακες Χ. Γ.), Κλιματισμοί, Πλυντήρια-Σιδερωτήρια, Εξαερισμοί, Λέβητες, Πυροσβέσεις, Αντλιοστάσια, Αποσκληρυντές νερού, Ηλιακά, Ψυκτικά Μηχανήματα, Γεννήτριες, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γενικά, Σωληνώσεις, Καλωδιώσεις, Αυτοματισμοί, Τηλεπικοινωνίες - TV, κλπ.) και ειδικότερα όπως οι εν λόγω συντηρήσεις αναλυτικά περιγράφονται στα προγράμματα προληπτικής συντήρησης (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

Για όποιες από τις περιγραφόμενες εργασίες τυχόν απαιτηθεί συμπληρωματική τεχνική κάλυψη, αυτές θα γίνονται, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Λασιθίου (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ).

## **6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Το Τεχνικό προσωπικό, που κατά ειδικότητα θα πρέπει να απασχολεί η Ανάδοχος, για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, ώστε να δύναται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και της Τεχνικής Νομοθεσίας είναι :

1. Τρείς (3) – κατ' ελάχιστον – Ηλεκτροτεχνίτες, κάτοχοι Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος τουλάχιστον Α' (1<sup>ης</sup>) Κατηγορίας και με τριετή κατ' ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία, ή διετή κατ' ελάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Νοσοκομείο,

ώστε το ανωτέρω προσωπικό να καλύπτει τη συντήρηση του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση και σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με συνεχή φυσική παρουσία τεχνικού στον χώρο καθημερινά κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες (07:00-23:00). Κατά τη διάρκεια της νύχτας (23:00-07:00) θα υπάρχει τεχνικός σε ετοιμότητα για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, με την υποχρέωση να προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών από τη σχετική ειδοποίηση. Επίσης, κατά τις Αργίες, Σάββατα και Κυριακές το προσωπικό θα καλύπτει σε 24ωρη βάση τη συντήρηση του Νοσοκομείου ομοίως (με συνεχή φυσική παρουσία τεχνικού στον

χώρο κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες (07:00-23:00) και μετά από ειδοποίηση σε περίπτωση επείγοντος κατά τις βραδινές ώρες (23:00-07:00).

Ο εργολάβος υποχρεούται να καταρτίζει και να καταθέτει προς έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διάθεσης του προσωπικού του, το οποίο πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του έργου συνεχώς και σε 24ωρη βάση για όλο το χρονικό διάστημα της εργολαβίας.

Η κατανομή - διάθεση του προσωπικού, που θα καθορίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, είναι δυνατόν να τροποποιείται από την Υπηρεσία (επιβλέποντα, κλπ.) ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του Νοσοκομείου Σητείας.

Η υποβολή και έγκριση του εβδομαδιαίου προγράμματος θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν. Η τροποποίησή του μπορεί να γίνεται και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του.

Ο Μηχανικός - Εργολάβος, δεν υποχρεούται αναγκαστικά σε συγκεκριμένο ωράριο παρουσίας και δεν θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος παρά μόνο αν συμμετέχει στην ομάδα έργου.

Επίσης ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος και για τις Τεχνικές Αναφορές και την τήρηση Τεχνικού Αρχείου Συντηρήσεων.

Τυχόν εργασιακές υποχρεώσεις του Εργολάβου προς το Προσωπικό του όπως ασφαλιστικές εισφορές, ο τρόπος κάλυψης της απαίτησης συνεχούς φυσικής παρουσίας, ρεπό και λοιπά εργασιακά θέματα, δεν αφορούν τον Εργοδότη (Νοσοκομείο) και αλλά αποκλειστικά και μόνο τον εργολάβο.

Την Τεχνική Ευθύνη για το σύνολο των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, που αφορούν την εργολαβία του παρόντος έργου, θα έχει ο Εργολάβος.

## **7. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πρόγραμμα κατανομής του απασχολούμενου προσωπικού προς έγκριση, όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 6.

Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποβάλλεται και θα εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα .

## **8. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

α) Να κατέχει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες από το νόμο άδειες εργασίας και τα σχετικά αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (τριετής προϋπηρεσία ή διετής προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο).

## **9. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Εννοείται ότι ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την σχέση του με το προσωπικό του και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (αμοιβές, ρεπό, αντικαταστάσεις προσώπων, τεχνική νομοθεσία, κλπ.).

## **10. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και εν γένει μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η δαπάνη για τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την συντήρηση των ανωτέρω εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ.

## **11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Στις υποχρεώσεις του εργολάβου, συμπεριλαμβάνεται και η οργάνωση και διατήρηση (καταγραφή – ενημέρωση – αναλώσεις κλπ. υλικών και μικροϋλικών) αποθήκης υλικού. Θα πρέπει επίσης να τηρείται έντυπο ημερολόγιο προσωπικού, εργασιών και υλικών, που θα

καταχωρούνται οι δραστηριότητες του έργου.

## **12. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ**

Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή επιβλέποντα από το ένα μέρος και ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι οποιοσδήποτε φύσης προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφωθεί με εντολή η οποία δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ημερολόγιο του έργου.

## **13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ**

Γενικά όλες οι εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (και εκείνους της ΔΕΗ και ΟΤΕ ) συμπληρωμένους όπου δεν προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ελληνικοί με τους Γερμανικούς (VDE) και Αμερικάνικους κανονισμούς.

## **14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

### **ΒΛΑΒΩΝ**

Αν κατά την πάροδο των εργασιών ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την γνώμη ότι, του δόθηκε εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον επιβλέποντα για κάποια εργασία, η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, να υποβάλλει με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

## **15. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ**

Καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, τηρείται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ημερολόγιο, στο οποίο εγγράφονται καθημερινά, όλες οι καταγραφείσες βλάβες, αποκαταστάσεις καθώς και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το έργο.

Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρμόδιο επιβλέποντα και το ημερολόγιο θα φυλάσσεται στο Γραφείο Συντήρησης του Νοσοκομείου.

## **16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τα κατά τον Νόμο προβλεπόμενα. Οι όποιες δαπάνες και λοιπά έξοδα, βαρύνουν πλήρως και αποκλειστικά τον εργολάβο.

Κάθε απώλεια ή ζημιά, η οποία ήθελε προξενηθεί, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση της εργολαβίας, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον εργολάβο.

Τα παραπάνω ισχύουν καθ' όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

## **17. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, ζημιά ή απώλεια ήθελε υποστεί που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την εκτέλεση του έργου και των μέσων για την εκτέλεση των εργασιών των χρησιμοποιούμενων στο εργοτάξιο (Εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου – Γενικά) από οποιονδήποτε, και να ανήκουν σ' οποιονδήποτε σκοπό και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν

γίνονται εργασίες.

#### **18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων, αλλά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ότι ήθελε προκύψει .

#### **19. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη, από την οποία ήθελε προξενηθεί εργατικό ατύχημα, σε τεχνίτες ή άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιεί στο έργο.

#### **20. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το τεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, που έχει σχέση με το έργο, εφ' όσον αυτό δεν υπάγεται στις δημόσιες κοινωνικές ασφαλίσσεις (ΙΚΑ, κλπ.) και δεν καλύπτεται η ασφάλιση των αυτή, από τις πάσης φύσης εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ., για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.

#### **21. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργεια ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφάλειες οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της σύμβασης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει τα νόμιμα και ενδεχομένως να καταβάλλει τα αναγκαία ασφάλιστρα για λογαριασμό και σε βάρος του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.



## **22. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΗ**

Ο Εργολάβος υποχρεούται να συνδράμει τις υπηρεσίες και το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου Σητείας, σε περιπτώσεις τεχνικών καταγραφών – απογραφών καθώς και αναγνωρίσεις υλικού.

Επίσης υποχρεούται να συνδράμει, στις Η/Μ εργασίες (όποτε παραστεί ανάγκη), σε ηλεκτρολογικά προβλήματα και ηλεκτρολογικές συνδέσεις των ιατρικών μηχανημάτων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία, του μόνιμου τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

## **23. ΓΕΝΙΚΑ**

Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα παραδώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όλους τους σχετικούς φακέλους με τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων δικτύων, εγκαταστάσεων, τα PROSPECTUS με τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και συσκευών του Νοσοκομείου, τα οποία στοιχεία παρέλαβε από το Νοσοκομείο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης θα παραδώσει και κάθε τυχόν νεότερο, εμπλουτισμένο και αναθεωρημένο σχετικό υλικό.

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της παρούσης σύμβασης, σε περίπτωση πρόσληψης ή στελέχωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

#### **I. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ**

1. Γενικοί Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης
2. Πίνακες φωτισμού
3. Πίνακες κίνησης
4. Ηλεκτρικοί κινητήρες
5. Διακόπτες ασφαλείας
6. Εγκαταστάσεις φωτισμού
7. Εγκαταστάσεις κίνησης
8. Εσχάρες, σωλήνες, καλωδιώσεις κλπ.
9. Εγκατάσταση γειώσεων
10. Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού

#### **II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ**

1. Πετρελαιοκινητήρας
2. Γεννήτρια
3. Ηλεκτρικός Πίνακας
4. Παρελκόμενα Η/Ζ

#### **III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

1. Αντλίες
2. Πίνακες, καλωδιώσεις κλπ.

#### **IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ**

1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης

2. Πυραυλιγευτές, φωτεινοί επαναλήπτες
3. Αγγελτήρες, κομβία συναγερωμών, αυτόματες θύρες, κλπ
4. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.

#### **V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ**

1. Συσκευές
2. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.

#### **VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ**

1. Κεντρικό ρολόι
2. Δευτερεύοντα ρολόγια
3. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.

#### **VII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ**

1. Τηλεφωνικοί κατανεμητές
2. Τηλεφωνικές συσκευές
3. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ.

#### **VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

1. Κεντρική κεραία
2. Τοπικοί ενισχυτές – διακλαωτήρες σήματος
3. Κεραιοδότες
4. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις

#### **IX. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**

1. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
2. Ψύκτες – αντλίες κεντρικού κλιματισμού
3. Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες
4. Ανεμιστήρες οροφής

5. Αξονικοί ανεμιστήρες
6. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες – Fan Coil Units
7. Δίκτυο αεραγωγών – εξαρτήματα
8. Στόμια αέρα
9. Φίλτρα αέρα 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> βαθμίδας
10. Όργανα αυτοματισμού κλιματισμού

**X. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

**XI. ΚΟΥΖΙΝΕΣ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ – ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ**

**XII. ΨΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ**

**XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ**

**XIV. ΑΝΤΑΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ**

**XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS**

- 1.Κεντρικές
- 2.Αυτόνομες στον οποιοδήποτε χώρο

**XVI. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ**

1. Δίκτυο καλωδιώσεων γενικά
2. Συνδέσεις και πρίζες προς Η/Υ γενικά
3. Καλώδια συνδέσεων με Η/Υ γενικά
4. Συνδέσεις με HUB και PATCH PANELS γενικά

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΕΙΔΟΣ: Ι. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Έλεγχος λαμπτήρων	Ημερήσια
Έλεγχος διακοπών, ρευματοδοτών	Εβδομαδιαία
Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων	Μηνιαία
Έλεγχος εξαρτημάτων φωτιστικών σωμάτων	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων	Εξαμηνιαία

**ΕΙΔΟΣ: Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ Χ. Τ.**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Έλεγχος πινάκων φωτισμού – κίνησης (οπτικός)	Ημερήσια
Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων, οργάνων	Εβδομαδιαία
Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος κυψελών	Τριμηνιαία
Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός εσωτ. των κυψελών (μεταλ. κατασκευή)	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός των οργάνων και εξαρτημάτων	Εξαμηνιαία

**ΕΙΔΟΣ: ΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  
ΚΤΙΡΙΟ:  
ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος διαρροών λαδιού	Ημερήσια
Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού	Ημερήσια
Έλεγχος διαρροών πετρελαίου	Ημερήσια
Έλεγχος στάθμης δεξαμενής πετρελαίου	Ημερήσια
Έλεγχος τάσης μπαταριών	Ημερήσια
Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταριών	Εβδομαδιαία
Έλεγχος πυκνότητας υγρών μπαταριών	Εβδομαδιαία
Έλεγχος φόρτισης μπαταριών	Εβδομαδιαία
Δοκιμή λειτουργίας σε φορτίο	Εβδομαδιαία
Έλεγχος ασυνήθιστων δονήσεων	Εβδομαδιαία
Έλεγχος σωλήνων κολάρων νερού	Μηνιαία
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού	Μηνιαία
Έλεγχος στάθμης λαδιού	Μηνιαία
Έλεγχος – αποστράγγιση νερού/ίζημάτων από το κεντρικό φίλτρο πετρελαίου	Μηνιαία
Έλεγχος διαρροών εξατμίσεως	Μηνιαία
Έλεγχος – καθαρισμός φίλτρων αέρος	Μηνιαία
Έλεγχος διαρροών εισόδου αέρα	Μηνιαία
Καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων	Μηνιαία
Δοκιμή συστημάτων ασφαλείας	Μηνιαία
Αποστράγγιση δεξαμενής πετρελαίου	Μηνιαία

Εκκίνηση και λειτουργία κινητήρα μέχρι την επίτευξη της κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Μηνιαία
Έλεγχος συστήματος ηλεκτρικών σφαλμάτων	Τριμηνιαία
Καθαρισμός χώρου	Τριμηνιαία
Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός μηχανής	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός γεννήτριας	Εξαμηνιαία
Έλεγχος σφιξίματος ακροδεκτών	Εξαμηνιαία
Έλεγχος ηλεκτρικών διακόπτων	Εξαμηνιαία
Έλεγχος ανεμιστήρα ψύξης νερού	Ετήσια
Έλεγχος αντλίας νερού	Ετήσια
Καθαρισμός ψυγείου, αλλαγή νερού-αντιψυκτικού	Ετήσια
Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου	Ετήσια
Καθαρισμός ψύκτη αέρος αεροσυμπιεστή	Ετήσια
Αλλαγή λαδιών	Ετήσια
Αλλαγή φίλτρων λαδιού	Ετήσια
Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου	Ετήσια
Καθαρισμός κυρίως φίλτρου πετρελαίου	Ετήσια
Έλεγχος κατάστασης και τάσης μαντών	Ετήσια
Σφίξιμο βιδών έδρασης μηχανής	Ετήσια
Έλεγχος Αμπερομέτρων, Βολτομέτρων	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Δοκιμαστική λειτουργία πετρελαιοκίνητης αντλίας	Εβδομαδιαία
Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκίνητης αντλίας	Εβδομαδιαία
Έλεγχος μπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκίνητης αντλίας (τάση, στάθμη υγρών)	Εβδομαδιαία
Έλεγχος στάθμης/διαρροών λαδιού – ψυκτικού πετρελαιοκίνητης αντλίας	Εβδομαδιαία
Καθαρισμός πετρελαιοκινητήρα αντλίας	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός – σφίξιμο ακροδεκτών ηλεκτρ. αντλιών	Εξαμηνιαία
Αλλαγή φίλτρων – λαδιών πετρελαιοκίνητης αντλίας	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: IV. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των MODULES	Μηνιαία
Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο	Μηνιαία
Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ανιχνευτών	Τριμηνιαία
Έλεγχος παρασιτότητας ανιχνευτών	Τριμηνιαία
Ενεργοποίηση όλων των ζωνών μπουτόν	Τριμηνιαία



Έλεγχος παρασιτότητας μπουτόν	Τριμηνιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας αναγγελίας	Τριμηνιαία
Έλεγχος διακοπής λειτουργίας μηχανημάτων	Τριμηνιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικού	Τριμηνιαία
Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών εξόδου	Τριμηνιαία
Έλεγχος κατάστασης μπαταριών φωτιστικών εξόδου	Τριμηνιαία
Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων – καλωδιώσεων	Ετήσια
Αφαίρεση, καθάρισμα ανιχνευτών	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: V. ΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών κλήσεως	Εβδομαδιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας κέντρων, υποσταθμών	Εβδομαδιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας πλοηγών λυχνιών	Μηνιαία
Έλεγχος καλωδιακού δικτύου	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: VII. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
--------------------	----------

Καθαρισμός και επιθεώρηση τηλεφωνικών καταναμητών	Τριμηνιαία
Καθαρισμός και επιθεώρηση τηλεφωνικών συσκευών	Τριμηνιαία
Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τ.Υ.**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος και ρύθμιση προσ/σμού κεντρικής κεραίας	Μηνιαία
Έλεγχος κεραιοδοτών	Μηνιαία
Έλεγχος και ρύθμιση ενισχυτών – διακλαδωτήρων	Μηνιαία
Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: IX. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας	Ημερήσια
Έλεγχος τροχαλιών (ευθυγράμμιση) – αξόνων	Μηνιαία
Έλεγχος τανύσεως μάντων	Μηνιαία
Επιθεώρηση - αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρα	Μηνιαία

Έλεγχος διαρροών στοιχείων	Μηνιαία
Έλεγχος ελαστικών εδράσεων	Τριμηνιαία
Έλεγχος καθαρότητας σακοφίλτρων	Τριμηνιαία
Αντικατάσταση προφίλτρων	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός στοιχείων	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός στομιών απαγωγής αέρα	Εξαμηνιαία
Έλεγχος αναθερμαντικών στοιχείων	Εξαμηνιαία
Καθαρισμός στομιών αναρρόφησης αέρα	Ετήσια
Αντικατάσταση σακοφίλτρων	Ετήσια
Λίπανση ρουλεμάν	Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: ΙΧ. ΨΥΚΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας ψυκτών και αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού (θέρος)	Ημερήσια
Επιθεώρηση ηλεκτρικών αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού	Μηνιαία
Επιθεώρηση - λίπανση εδράνων ηλεκτρικών αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού	Τριμηνιαία

**ΕΙΔΟΣ: ΙΧ. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – FAN COIL UNITS**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

*ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ*

*ΠΕΡΙΟΔΟΣ*

Έλεγχος καλής λειτουργίας

Εβδομαδιαία (Θέρος)

**ΕΙΔΟΣ: Χ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ**

---

Έλεγχος διαρροών

Εβδομαδιαία

Έλεγχος θορύβου

Μηνιαία

Καθαρισμός κυκλοφορητή

Τριμηνιαία

Έλεγχος – σφίξιμο ακροδεκτών

Ετήσια

**ΕΙΔΟΣ: Χ. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ**

---

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας (χειμερινή περίοδος)

Ημερήσια

**ΕΙΔΟΣ: XI. ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων (Κουζινών – Φούρνων, Εστιών, Βραστήρων, Θερμοθαλάμων, βοηθητικών μηχανημάτων Μαγειρείου, Πλυντηρίων, Στεγνωτηρίων, Σιδηρωτηρίων)	Ημερήσια

**ΕΙΔΟΣ: XII. ΨΥΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ)**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

<i>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</i>	<i>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</i>
Έλεγχος καλής λειτουργίας – θερμοκρασίας θαλάμου	Ημερήσια

**ΕΙΔΟΣ: XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Έλεγχος καλής λειτουργίας - θερμοκρασίας θαλάμου	Ημερήσια
Έλεγχος / απόψυξη στοιχείου εξαμιστή	Εβδομαδιαία

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης	Εβδομαδιαία
Έλεγχος φωτισμού ψυκτικού θαλάμου	Εβδομαδιαία
Έλεγχος αποχέτευσης νερού παγολεκάνης	Εβδομαδιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συμπιεστή	Μηνιαία
Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων εξατμιστή	Μηνιαία
Έλεγχος στήριξης συμπιεστή	Μηνιαία
Έλεγχος των ελαστικών των θυρών του ψυκτικού θαλάμου	Μηνιαία

#### **ΕΙΔΟΣ: XIV. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Έλεγχος στάθμης κεντρικού φρεατίου λυμάτων	Ημερήσια
Έλεγχος λειτουργίας φυστητήρων	Ημερήσια
Έλεγχος λειτουργίας δοσιμετρικής αντλίας	Ημερήσια
Έλεγχος στάθμης - πλήρωση δοχείου υποχλωριώδους νατρίου	Ημερήσια
Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών λυμάτων	Εβδομαδιαία

#### **ΕΙΔΟΣ: XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

<b>ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΟΔΟΣ</b>
Οπτικός Έλεγχος – αποκαταστάσεις	Ημερήσια
Έλεγχος λειτουργίας UPS Χειρουργείων – ΜΑΦ	Ημερήσια
Επιθεώρηση / καθαρισμός ανεμιστήρων	Μηνιαία
Έλεγχος Μπαταριών	Εξαμηνιαία

**ΕΙΔΟΣ: XVI. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ**

ΤΥΠΟΣ:

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΚΤΙΡΙΟ:

ΤΜΗΜΑ:

---

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
--------------------	----------

---

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου

Ετήσια